

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОД СЕРАФИМОВИЧ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от «22» января 2025 г. № 4

«Об утверждении изменений в проектную документацию объекта капитального строительства
«Реконструкция станции подготовки воды (СПВ) производительностью 4000 м³/сутки
городского поселения г. Серафимович Волгоградской области»

В соответствии со статьей 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190 –ФЗ, на основании подтверждения соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации № 11 от 21.01.2025 г., требованиям части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, выданного ООО «СТАЛТ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы:

На основании письма администрации городского поселения город Серафимович Волгоградской области исх. № 48 от 20.01.2025 г. и письма исх. №1 от 20.01.2025г ООО «АгроСтройАльянс» согласованы изменения в проектную документацию в раздел 3168/2126-ИЛО.КР в части изменения резервуара, состоящего из составных частей на Полимерно-бетонный сборный резервуар из плит футерованных полимерным вкладышем «ВЭЛТЕК» общим объемом 1000м³ (2х2500м³) как оборудование – 1 шт.

На основании письма заказчика Администрации городского поселения города Серафимович Волгоградской области исх. №40 от 17.01.2025г. согласованы изменения в проектную и рабочую документацию в раздел 3168/2126-ИЛО.ИОС1 и 3168/2126-ЭС по категории электроснабжения объекта в части замены с I (первой) категории надежности электроснабжения на II (вторую) категорию.

Сведения о составе документов, представленных для внесения изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации:

- 1) 3168/2126 – ИЛО.КР Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» Подраздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
- 2) 3168/2126-ИЛО.ИОС1 Подраздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Часть 1. Система электроснабжения. Электроснабжение насосной станции II подъема и водоочистные сооружения
- 3) 3168/2126-ЭС Система электроснабжение.

Описание изменений, внесенных в проектную документацию на основании письма администрации городского поселения город Серафимович Волгоградской области исх. № 48 от 20.01.2025 г.:

Необходимо уточнение в Подтверждении № 3 п.10

3168/2126-ИЛО.ПЗУ Подраздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»

Внесены изменения в текстовую и графическую часть

- строительство резервуара запаса воды (полной заводской готовности) общим объемом 100м³;
- устройство подъездных путей тип 1 с асфальтобетонным покрытием – 722,1м²;
- тип 3 с щебеночным покрытием с верхним слоем в расклинку – 380,4м²
- устройство тропы нарядов с бетонным покрытием – 131,8м²
- демонтаж существующего ограждения тропы нарядов – 76,00п.м;

- устройство ограждения тропы нарядов с наружной стороны на высоте 2,5 м – глухое из металлического ограждения из панелей ПМ 20.А – 154п.м;
- устройство ограждения с внутренней стороны высотой 1,2м по бетонным столбикам с устройством колючей проволоки «Егоза» в 5 рядов – 139,0п.м.

3168/2126-ИЛО.КР Подраздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

В соответствии с актом обследования существующих резервуаров запаса чистой воды 1978г. постройки, объемом 500м³ от 10 марта 2022г., было выявлено, что существующие резервуары находятся в неудовлетворительном состоянии и не могут использоваться в системе питьевого водоснабжения. В связи с этим было принято решение по строительству новых резервуаров полной заводской готовности.

3168/2126-ИЛО.ИОС2,3 Часть 2,3 «Система водоснабжения. Система водоотведения»

Внутриплощадочные сети

В соответствии с актом обследования существующих резервуаров запаса чистой воды 1978г. постройки, объемом 500м³ от 10 марта 2022г., было выявлено, что существующие резервуары находятся в неудовлетворительном состоянии и не могут использоваться в системе питьевого водоснабжения. В связи с этим было принято решение по строительству новых резервуаров полной заводской готовности.

Описание^а изменений, внесенных в проектную документацию на основании письма администрации городского поселения город Серафимович Волгоградской области исх. №40 от 17.01.2025г. согласованы изменения в проектную и рабочую документацию в раздел 3168/2126-ИЛО.ИОС1 и 3168/2126-ЭС по категории электроснабжения объекта в части замены с I (первой) категории надежности электроснабжения на II (вторую) категорию. Акт об осуществлении технологического присоединения прилагается.

2. Утвердить представленные изменения и корректировку проектной документации по объекту «Реконструкция станции подготовки воды (СПВ) производительностью 4000 м³/сутки городского поселения г. Серафимович Волгоградской области»
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации городского поселения г. Серафимович Волгоградской области www.serafimadmin.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения город Серафимович
Серафимовичского муниципального района
Волгоградской области



Т.В. Киселева